



**ISTITUTO COMPRENSIVO AMANTEA CAMPORA – AIELLO CALABRO**

**Infanzia – Primaria - Secondaria di I° grado**

*Cod. Mecc. CSIC81800B – C.F. 86002270782*

*Sede Amministrativa Via delle Ginestre, snc - 87032 Campora S. Giovanni (Amantea)*

**Tel/Fax 0982.46232 e-mail : [csic81800b@istruzione.it](mailto:csic81800b@istruzione.it) PEC : [csic81800b@pec.istruzione.it](mailto:csic81800b@pec.istruzione.it)**

**Codice IPA: icca– cod.fatt. UFKHDM - Sito WEB ISTITUTO \_ <http://www.comprendivocampora-aiello.edu.it/>**

*Con SEZ. ASSOCIATE :*

**CSAA818018** AMANTEA CAMPORA - **CSAA818029** AIELLO C. - **CSAA81804B** CLETO

**CSEE81801D** AMANTEA CAMPORA - **CSEE81803G** AIELLO C. - **CSEE81804L** CLETO

**CSMM81801C** AMANTEA CAMPORA - **CSMM81802D** AIELLO C. - **CSMM81803E** CLETO

**Docenti, Alunni, Genitori**

**Utenza**

**Plesso Scolastico Scuola Secondaria I grado**

**Campora San Giovanni**

RSPD

[gigiquintieri@libero.it](mailto:gigiquintieri@libero.it)

RLS - sede

**Oggetto: Interdizione per messa in sicurezza dei luoghi.** D. Lgs 81/2008, così modificato dal DL 21 ottobre 2022 n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2021 n. 215.

Si comunica all'utenza e al personale scolastico che **è interdetto l'utilizzo della porta antincendio della palestra lato cortile interno della scuola secondaria di I grado di Campora San Giovanni.**

Tanto si rende necessario a causa del distacco del cardine superiore della porta stessa.

In caso di evacuazione gli alunni, il personale e quanti si dovessero trovare nella palestra utilizzeranno la porta interna che collega i locali della scuola secondaria con la palestra e mantenendo la sinistra usciranno dalla porta di fuga dell'area scale interne.

Tanto fino a quando la porta non sarà riparata.

La zona interdetta è segnalata col nastro bianco/rosso.

Si prega di osservare scrupolosamente la presente prescrizione e di segnalare ogni eventuale situazione di pericolo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giuseppe Cavallo

*(firma digitale)*